

2026 年 10 月 23 日

各 位

日軽パネルシステム株式会社

耐火構造認定製品の施工に関するお詫びとお知らせ

日頃より弊社製品およびサービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

弊社が 2012 年 2 月から 2023 年 12 月末日まで販売・施工いたしました耐火断熱間仕切パネル製品において、国土交通大臣認定を受けた仕様と一部異なる方法にて施工していたことが判明いたしました。

お客様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

既に施工されたものも含めた当該製品につきましては、不適合な状態を解消するため、指定性能評価機関の審査を経て、新たに国土交通大臣認定を取得いたしました。

なお、当該製品は、建築基準法で定められている必要な防火性能を満たしておりますので、引き続き安心してご使用いただけますこととお知らせいたします。

この度の件を真摯に受け止め、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいりますので、今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

記

■大臣認定不適合対象の認定番号と新たに取得した認定番号■

【対象製品】

耐火断熱間仕切パネル（スタイロ加工株式会社製）

【対象製品の認定番号】

元の認定番号	新たに取得した 認定番号	認定をした構造方法等の名称
FP060NP-0287 (2011/4/11)	FP060NP-0531-1 (2026/7/3)	両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張ロック ウール保温板間仕切壁
FP060NP-0314 (2011/12/8)		両面鋼板張ロックウール保温板間仕切壁 (非耐力)
FP060NP-0362 (2013/12/2)		両面鋼板張ロックウール保温板間仕切壁 (非耐力)
FP060NP-0419 (2018/7/17)		ロックウール板充てん／両面鋼板間仕切 壁

※認定番号の下段のカッコ内は認定取得年月日を示します。

※問い合わせ等については文末のお問い合わせ窓口までお願いいたします。

【不適合の内容】

耐火パネル施工時に大臣認定書に記載されていない留付材（ネジ類）を使用してパネル固定を行っていたことが判明いたしました。

【安全性について】

大臣認定書に記載のない留付材を使用していたことを受け、当該留付材をパネル固定に使用した構造にて必要な防火性能を満足することを確認し、新たに国土交通大臣認定を取得いたしました。

【今後の対応】

該当する製品を使用されたお客様につきましては、弊社より個別にご連絡・ご説明申し上げます。

当社は建築基準法をはじめとする適用法令やコンプライアンスについての教育を徹底し、再発防止に向け、お客様をはじめ関係者の皆様からの信頼回復に努めてまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ

日軽パネルシステム株式会社 耐火認定対策室

TEL：0120-123-103

E-mail：taika-soudan@nikkeipanel.co.jp

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・GW・夏季休暇などを除く）